

Паспорт №

АМИНАТ™ ДМ-50

**Щелочной реагент для промывки
оборудования**

ТУ 2439-064-17965829-2014

Номер партии

Дата изготовления

Вес нетто, кг

Вид и тип тары

Грузополучатель

| № п/п | Наименование показателя | Норма | Показатели партии |
|-------|--|--|-------------------|
| 1 | Внешний вид препарата при температуре (22±5)°С | прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета | |
| 2 | Щелочность препарата, мг-экв/см ³ , не менее | не менее 0,7 | |
| 3 | Комплексообразующая способность по отношению к цинку (Zn ²⁺) | испытания | |
| 4 | Плотность препарата, г/см ³ , в пределах | 1,10 – 1,15 | |

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2439-064-17965829-2014.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Препарат хранят в крытых вентилируемых складских помещениях. При замерзании продукт не утрачивает свойства.

Перед использованием разморозить и перемешать.

Анализ провел

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Начальник лаборатории

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Дата выдачи паспорта «__» _____ 20 __ г.

M.Ш.